



Kolding
Kommune

P.V. Johansen
Allan Johansen
Jernet 4A
6000 Kolding

Teknisk Forvaltning

Nytorv 11
6000 Kolding
Telefon 75 50 15 00
Telefax 79 30 13 70
E-mail teknisk@kolding.dk
www.kolding.dk

Dato 28. juni 2006
Sags Id
193835
Sagsbehandler
Per B. Johansen
Direkte telefon 79 30 14 19
E-mail pebj@kolding.dk

GODKENDELSESPROTOKOL FOR PRIVAT ANLÆGSARBEJDE.

Arbejdet omfatter : Byggemodning af Stagebjergparken Etape1, etape2 og etape3.

Efter at udførelsen af ovennævnte arbejde var så vidt fuldført, at godkendelsen kunne finde sted, foretoges den 28. juni. 2006. almindeligt gennemsyn af vej- og stianlæggene.

Mødt var:

For bygherren: Allan Johansen
Flemming Nielsen

For rådgivende ingeniør / arkitekt:

For entreprenøren:

For Kolding Kommune: Hanne Madsen
Per B. Johansen

VEJ-OG STIANLÆGGET.

Man konstaterede følgende:

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | Gyldig godkendelse udstedt | : 23/3- 2001,
27/5- 2002 |
| 2. | Arbejdet påbegyndt | : 23/3- 2001 |
| 3. | Arbejdet afsluttet | : 28/6- 2006 |
| 4. | Tinglysning foretaget | : --- |
| 5. | Reviderede transparente planer modtaget | : --- |
| 6. | Landinspektør opmåling | : --- |

Man enedes om at der endnu står tilbage at udføre følgende arbejder:

1. Gennemgang: Hele området gøres igennem for hæk, da der mangler hæk ud for enkelte grunde.
2. Ud for hus nr. 23 mangler 2 træer
3. Regulering/komprimering af alle stier samt udlægning af 3cm stenmel i 2m's bredde.
4. Græs i rabat samt hæk mangler ved hus nr. 27 og 35.
5. Sti ved hus nr. 142 regulering af rabat og stien er anlagt for højt. Desuden er rampen for stejl.
6. Sti ved hus 110/108, sænkning af stophane.
7. Gennemgang alle rabatter, nogle mangler regulering, nogle mangler fjernelse af sten, samt nogle mangler græs.
8. Regulering af græsbælte i yderranden bag ved alle huse ud mod levende hegn.
9. Udskiftning af 2 fliser stamvej.
10. Hæk/ skråninger der er anlagt på vejareal skal flyttes ind på grundene.
11. Der skal udføres gadelys på alle stier
12. Asfalt : Nogle områder er ikke tromlet efter normale forskrifter.
Kantstenslysning svinger meget, der ønskes oplyst om lagtykkelser, som dokumenteres ved borekærner.
13. Område 1, der mangler beplantning af beplantningsbælte længst mod syd.
14. Projekt for sikring af skolesti der krydser stamvejen er ikke udført.

Kolding, den

For bygherren:

.....

For rådgivende ingeniør / arkitekt:

.....

For entreprenøren:

.....

For Kolding Kommune:

.....

Når manglerne er udbedret og arbejdet fundet i overensstemmelse med projektet, og nærværende godkendelsesprotokol er underskrevet, kan bygge-
modningen betragtes som godkendt af Kolding Kommune.

Endelig stadfæstelse af godkendelsesprotokol:

Kolding Kommune, den

underskrift